

Данные лабораторных исследований ГОУП «Мурманскводоканал»  
по качеству питьевой воды пгт. Верхнетуломский

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	Норматив	Средние значения за октябрь 2017 г.	
				Распределительная сеть	Точка перед поступлением в распределительную сеть
				Пгт. Верхнетуломский	РЧВ пгт. Верхнетуломский, в/з Верхне-Тул. водохр.
1	Цветность	град цв.	20	26 ± 5	22 ± 4
2	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	1,5	<0,5	<0,5
3	Запах 20°/ 60°	балл	2	1/1	1/1
4	Привкус	балл	2	0	0
5	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	отс.	отс.	отс.
6	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	отс.	отс.	отс.
7	Общее микробное число	КОЕ/1см <sup>3</sup>	50	1	0
8	Количество проб органолепт./микробиологич.			2/2	5/5