

Данные лабораторных исследований ГОУП «Мурманскводоканал»
по качеству питьевой воды н.п. Зверосовхоз

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Норматив | Средние значения за июль 2018г. | |
|----------|---|------------------------|----------|---------------------------------|--|
| | | | | Распределительная сеть | Точка перед поступлением в распределительную сеть |
| | | | | Н.п. Зверосовхоз | РЧВ пгт. Молочный, в/з р. Кола |
| 1 | Цветность | град цв. | 20 | 19,7± 3,9 | 11,3± 2,3 |
| 2 | Мутность | мг/дм ³ | 1,5 | <0,58 | <0,58 |
| 3 | Запах 20°/ 60° | балл | 2 | 0/1 | 1/1 |
| 4 | Привкус | балл | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100см ³ | отс. | не обн. | не обн. |
| 6 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100см ³ | отс. | не обн. | не обн. |
| 7 | Общее микробное число, min/max | КОЕ/1см ³ | 50 | 0/0 | 0/2 |
| 8 | Количество проб органолепт./микробиологич. | - | - | 2/2 | 372//95 |