

Данные лабораторных исследований ГОУП «Мурманскводоканал»
по качеству питьевой воды г. Кола

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	Норматив	Средние значения за октябрь 2017 г.		
				Распределительная сеть	Точки перед поступлением в распределительную сеть	
				г. Кола	РЧВ пгт. Молочный, в/з р. Кола	РЧВ пгт. Мурмаши, в/з Нижнетул. водохр.
1	Цветность	град цв.	20	16,7 ± 3,3	9,9± 3,0	18 ± 4
2	Мутность	мг/дм ³	1,5	<0,5	<0,5	<0,5
3	Запах 20° / 60°	балл	2	0/1	1/1	1/1
4	Привкус	балл	2	0	0	0
5	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	отс.	отс.	отс.	отс.
6	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	отс.	отс.	отс.	отс.
7	Общее микробное число	КОЕ/1см ³	50	0	0	0
8	Количество проб органолепт./микробиологич.	-	-	12/12	372/95	372 / 93