

Данные лабораторных исследований ГОУП «Мурманскводоканал»
по качеству питьевой воды г. Кола

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	Норматив	Средние значения за июль 2018 г.		
				Распределительная сеть	Точки перед поступлением в распределительную сеть	
				г. Кола	РЧВ пгт. Молочный, в/з р. Кола	РЧВ пгт. Мурмаши, в/з Нижнетул. водохр.
1	Цветность	град цв.	20	13,2 ± 2,6	11,3 ± 2,3	15,2 ± 3,0
2	Мутность	мг/дм ³	1,5	0,58	< 0,58	< 0,58
3	Запах 20°/ 60°	балл	2	0/1	1/1	1/1
4	Привкус	балл	2	0	0	0
5	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
6	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.
7	Общее микробное число, min/ max	КОЕ/1см ³	50	0	0/2	не обн.
8	Количество проб органолепт./микробиологич.	-	-	12 / 12	372/95	372 / 93