

Данные лабораторных исследований ГОУП «Мурманскводоканал»

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Норматив	Средние значения за период 19.08.2024-23.08.2024									
				Распределительная сеть с. Ловозеро			Точки перед поступлением в распределительную сеть с. Ловозеро	Распределительная сеть г. Оленегорск					Точки перед поступлением в распределительную сеть г. Оленегорск
				ВРК-1 (ул. Полярная)	ВРК-3 (ул. Спортивная)	ЦДТ (ул. Советская, 20)		РЧВ с. Ловозеро	НС II подъёма	ВРК-1 (ул. Первомайская)	ВРК-2 (ул. Западная)	ВРК-3 (ул. Новая)	
1	Цветность	град цв.	20				4,3±1,3	7,7±2,3	7,3±2,2	7,9±2,4	6,0±1,8		8,3±2,5
2	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	1,5				<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	0,79±0,16		<0,58
3	Запах 20° / 60°	балл	2				0/1	0/1	0/1	0/1	0/1		0/1
4	Привкус	балл	2				0	0	0	0	0		0
5	Общая жесткость*	мг-Экв/дм <sup>3</sup>	7				-	-	-	-	-		-
6	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обн				не обн	не обн	не обн	не обн	не обн		не обн
7	Общее микробное число, min/max	КОЕ/1см <sup>3</sup>	50				0/0	0/0	0/0	0/0	0/0		0/0
8	Кол-во проб органолепт./микробиологич.	-	1/1				1/1	1/1	1/1	1/1	1/1		5/5

\* - значение жесткости воды, выраженное в °Ж, численно равно значению, выраженному в мг-экв/дм<sup>3</sup>.