

Данные лабораторных исследований ГОУП «Мурманскводоканал»

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	Норматив	Средние значения за период 20.12.19–26.12.19							
				Распределительная сеть г. Мурманска			Точки перед поступлением в распределительную сеть г. Мурманска				
				Ленинский округ	Октябрьский округ	Первомайский округ	РЧВ 175кв., в/з оз. Большое	РЧВ п. Мурмаши, в/з Нижнетул. водохр.	РЧВ п. Молочный, в/з р. Кола	РЧВ мкр. Абрам-Мыс в/з р. Лавна	РЧВ мкр. Дровяное, в/з оз. Первое
1	Цветность	град цв.	20; [35(40)]*; [38(41)]**	19,7 ± 3,9	13,5 ± 2,7	15,5 ± 3,1	19,3 ± 3,9	14,0 ± 2,8	10,9 ± 2,2	21 ± 4	42 ± 8
2	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	1,5	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58	<0,58
3	Запах 20°/60°	балл	2	0/0	0/0	0/0	0/0	0/1	0/1	0/0	0/0
4	Привкус	балл	2	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Общая жесткость ***	<sup>0</sup> Ж	7	-	-	-	0,29 ± 0,05	0,26 ± 0,05	0,27 ± 0,05	0,32 ± 0,05	0,20 ± 0,05
6	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн
7	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн
8	Общее микробное число, min/max	КОЕ/1см <sup>3</sup>	50	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
9	Количество проб органолепт./микробиологич.	-	-	14/14	11/11	13/13	5/5	84/21	84/21	5/5	5/5

\* - допустимое значение для мкр. Абрам-Мыс; \*\* - допустимое значение для мкр. Дровяное; ( ) - пиковое значение;  
 \*\*\* - согласно ГОСТ 31954-2012 Методы определения жесткости. Значение жесткости воды, выраженное в ммоль/дм<sup>3</sup>, численно равно значению, выраженному в <sup>0</sup>Ж.