

Данные лабораторных исследований ГОУП «Мурманскводоканал»
по качеству питьевой воды пгт. Кильдинстрой

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	Норматив	Средние значения за февраль 2018г.	
				Распределительная сеть	Точка перед поступлением в распределительную сеть
				пгт. Кильдинстрой	РЧВ пгт. Молочный, в/з р. Кола
1	Цветность	град цв.	20	15,0 ± 3,0	10,3 ± 2,1
2	Мутность	мг/дм ³	1,5	<0,58	<0,58
3	Запах 20° / 60°	балл	2	0/1	1/1
4	Привкус	балл	2	0	0
5	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	отс.	не обн.	не обн.
6	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	отс.	не обн.	не обн.
7	Общее микробное число, min/max	КОЕ/1см ³	50	0/0	0/0
8	Количество проб органолепт./микробиологич.	-	-	2/2	336/86