Данные лабораторных исследований ГОУП «Мурманскводоканал»
по качеству питьевой воды пгт. Кильдинстрой

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	Норматив	Средние значения за май 2021 г.	
				Распределительная сеть	Точка перед поступлением в распределительную сеть
				пгт. Кильдинстрой	РЧВ пгт. Молочный, в/з р. Кола
1	Цветность	град цв.	20	13,5±2,7	9,4±2,8
2	Мутность	мг/дм^3	1,5	<0,58	<0,58
3	Запах 20^o / 60^o	балл	2	0/0	0/1
4	Привкус	балл	2	0	0
5	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см^3	отс.	не обн.	не обн.
6	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см^3	отс.	не обн.	не обн.
7	Общее микробное число, min/max	КОЕ/1см^3	50	0/0	0/1
8	Количество проб органолепт./микробиологич.	-	-	2/2	744/95