

Данные лабораторных исследований ГОУП «Мурманскводоканал»  
по качеству питьевой воды пгт. Мурмаши

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	Норматив	Средние значения за февраль 2018 г.	
				Распределительная сеть	Точка перед поступлением в распределительную сеть
				Пгт. Мурмаши	РЧВ пгт. Мурмаши, в/з Нижнетул. водохр.
1	Цветность	град цв.		15,8 ± 3,2	18,0 ± 3,6
2	Мутность	мг/дм <sup>3</sup>	1,5	<0,58	<0,58
3	Запах 20° / 60°	балл	2	1 / 1	1/1
4	Привкус	балл	2	0	0
5	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	отс.	не обн.	не обн.
6	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	отс.	не обн.	не обн.
7	Общее микробное число ( min \ max)	КОЕ/1см <sup>3</sup>	50	0/1	0/1
8	Количество проб органолепт./микробиологич.	-	-	10 / 10	336 / 84

