Данные лабораторных исследований ГОУП «Мурманскводоканал»
по качеству питьевой воды н.п. Шонгуй

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	Норматив	Средние значения за август 2016г.	
				Распределительная сеть	Точка перед поступлением в распределительную сеть
				Н.п. Шонгуй	РЧВ н.п. Шонгуй, р. Кола
1	Цветность	град цв.	20; [25(35)]*	28 ± 6	28 ± 6
2	Мутность	мг/дм ^{3}	1,5	<0,5	<0,5
3	Запах 20 ^{o} / 60 ^{o}	балл	2	0/1	0/1
4	Привкус	балл	2	0	0
5	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см ^{3}	отс.	отс.	отс.
6	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см ^{3}	отс.	отс.	отс.
7	Общее микробное число	КОЕ/1см ^{3}	50	0	0
8	Количество проб органолепт./микробиологич.	-	-	10/10	5/5
* - допустимое значение для н.п. Шонгуй; ( ) - допустимое значение в периоды паводка					