Данные лабораторных исследований ГОУП «Мурманскводоканал»

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	Норматив	Средние значения за период 20.05.16 г. - 26.05.16 г.							
				Распределительная сеть г. Мурманска			Точки перед поступлением в распределительную сеть г. Мурманска				
				Ленинский округ	Октябрьский округ	Первомай-ский округ	РЧВ 175кв., в/з оз. Большое	РЧВ п. Мурмаши, в/з Нижнетул. водохр.	РЧВ п. Молочный, в/з р. Кола	РЧВ мкр. Абрам-Мыс в/з р. Лавна	РЧВ мкр. Дровяное, в/з оз. Первое
1	Цветность	град цв.	20; (40)*; (41)**	25	17	20	25 ± 5	16 ± 3	10 ± 3	33 ± 7	42 ± 8
2	Мутность	мг/дм ^{3}	1,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
3	Запах 20 ^{o} / 60 ^{o}	баллы	2	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1	1/1	0/1	0/1
4	Привкус	баллы	2	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Количество проб	-	-	15	12	16	5	84	84	5	5
* - допустимое значение для мкр. Абрам-Мыс; ** - допустимое значение для мкр. Дровяное											

Нач. ЦПАЛ Смельчакова И.А.