Данные лабораторных исследований ГОУП «Мурманскводоканал»
по качеству питьевой воды н.п. Зверосовхоз

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	Норматив	Средние значения за октябрь 2021 г.	
				Распределительная сеть	Точка перед поступлением в распределительную сеть
				Н.п. Зверосовхоз	РЧВ пгт. Молочный, в/з р. Кола
1	Цветность	град цв.	20	13,3± 2,7	10,3±2,1
2	Мутность	мг/дм ^{3}	1,5	<0,58	<0,58
3	Запах 20 ^{o} / 60 ^{o}	балл	2	0/0	0/1
4	Привкус	балл	2	0	0
5	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см ^{3}	отс.	не обн.	не обн.
6	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см ^{3}	отс.	не обн.	не обн.
7	Общее микробное число, min/max	КОЕ/1см ^{3}	50	0/0	0/0
8	Количество проб органолепт./микробиологич.	-	-	2/2	21/42